



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° T 07144 / 611907

Délivrée à:
Delivered to:

URA
5 rue Jean Nicot - 93691 PANTIN - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2095BA

2034BA

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A INCANDESCENCE
BAES OF EVACUATION WITH INCANDESCENCE

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

URALIGHT - 110 000A

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP42 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50
Flux lumineux : 45 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : - Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,5 Ah - BYD D-SC1500H
- Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,6 Ah - GP 160 SCKT
- Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,5 Ah - SAFT VTCS 1500
- Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,6 Ah - SAFT VNTCS 1600

Lampes de secours : 2 x ES 6V / 0,45 A - BA9S
Lampe de veille : 2 Leds
Changement adresse du titulaire - mise à jour normative

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009, NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +
A2:2008, NF C 71-800:2000

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n° 81892-571566E et F

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° T 07144 / 592698 du 2010-01-08

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-06-10

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du General Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr



RCS Nanterre B 408 363 174